

HOTĂRÂREA nr.21
din 19.03.2020

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico- economici ale obiectivului de investiție „Extindere rețea de canalizare ape uzate în satele Oituz, Marginea, Călcâi și Ferestrău-Oituz, comuna Oituz, județul Bacău”

Consiliul local al comunei Oituz, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară;

Analizând studiul de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea canalizare ape uzate în satele Oituz, Marginea, Călcâi și Ferestrău-Oituz, comuna Oituz, județul Bacău”;

Luând act de referatul de aprobare al primarului comunei Oituz, înregistrat cu nr.4923 din 11.03.2020, precum și de raportul compartimentului „Monitorizare lucrări publice, achiziții publice, investiții”, înregistrat sub nr.4924 din 11.03.2020;

Ținând cont de raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Oituz, județul Bacău, înregistrat cu nr.5323 din 17.03.2020;

Având în vedere prevederile art.44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2), lit.b), coroborat cu alin.4 lit.d), art.139 alin.(1) art.196 alin.(1), lit.a) și art.197 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică, faza S.F. pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea de canalizare ape uzate în satele Oituz, Marginea, Călcâi și Ferestrău-Oituz, comuna Oituz, județul Bacău”, elaborat de S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. Iasi, conform proiectului nr. 32/2019 cu următorii indicatori tehnico-economici:

Indicatorii tehnici:

- | | |
|---|-----------|
| - Lungime totală conducta PP Multistrat Dn 200 mm, SN8 = | 169 ml |
| - Lungime totală conducta PP Multistrat Dn 250 mm, SN8 = | 40095 ml |
| - Lungime conducte refulare PEHD PE100 PN10(cu acoperire protectiva) De 75mm = | 4058 ml |
| - Lungime conducte refulare PEHD PE100 PN10(cu acoperire protectiva) De 110mm = | 415 ml |
| - Lungime conducte refulare PEHD PE100 PN10(cu acoperire protectiva) De 125mm = | 1538 ml |
| - Lungime conducte refulare PEHD PE100 PN10(cu acoperire protectiva) De 140mm = | 1825 ml |
| - Lungime conducte racorduri PP Multistrat Dn160 mm, SN4 = | 15845 ml |
| - Lungime conducta de protectie OL/PEHD - subtraversari-supratraversari | 1126,6 ml |
| - Numar camine din beton θ 1000= | 1009 buc. |
| - Numar camine din beton θ 800= | 333 buc. |
| - Numar camine de racord θ 400= | 3169 buc. |
| - Camine de vane rețea refulare menajera | 35 buc. |
| - Masive de beton | 10 buc. |
| - Spau-uri | 17 buc. |
| - Clasa de importanță: IV; | |
| - Categoria de importanță: ”C”-normală; | |
| - Durata de execuție: 26 luni. | |

Indicatorii economici:

- Valoarea totală a investiției este de 38.468.939,34 lei, inclusiv TVA, din care C+M 34.667.103,03 lei, inclusiv TVA,
- Sursa de finanțare: buget local.

Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de primarul Comunei Oituz.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Bacău, primarului comunei Oituz, Serviciului Contabilitate, buget-finanțe, venituri, evidența domeniului public și privat, resurse umane, Compartimentului Investiții, achiziții publice, monitorizare lucrări publice, proiecte cu finanțare internațională, din cadrul Primăriei comunei Oituz, în condițiile legii.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CORCOMAN GHEORGHE**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
LEFTER LARISA-ADELA**

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi "pentru " de către cei 15 consilieri prezenți, din totalul de 15 consilieri în funcție.